



附表二

## 鋼製容器定期檢驗年限推算表（九十四年三月一日以後）

瓶齡	未滿十八年	十八年以上 未滿十九年	十九年以上 未滿二十年	二十年以上未滿三 十年
下次檢驗年限	五年	四年	三年	二年

備註：鋼製容器之下次檢驗期限，自前次檢驗日期之次日起算。